

	TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT XUẤT BẢN TIN BÀI TRÊN WEBSITE	MTL:
		Ngày HL:
		Soát xét:

Chơn Thành, ngày 24 tháng 08 năm 2026

Kính trình:

- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng ban Công ty.

1. Về việc: Đăng ký thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Phát triển HTKT Becamex – Bình Phước.

2. Căn cứ:

- Căn cứ Thông tư 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công thương về việc quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng;
- Căn cứ Báo cáo số 01C/BC-BBP JSC về việc “Tổng kết công tác Quản lý Kỹ thuật – Quản lý Vận hành – Tồn thất Điện năng năm 2025 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026” ngày 06/01/2026;
- Căn cứ nội dung giải trình tại Báo cáo số 05/2026/BC-BBP JSC ngày 14/08/2026 của Công ty CP Điện lực Becamex Bình Phước gửi Đoàn Kiểm tra Sở Công thương TP. Đồng Nai.

3. Nội dung:

3.1. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện:

3.1.1. Năm 2025:

STT	Chỉ số	Tên chỉ số độ tin cậy	Đơn vị tính	Thực hiện
1	SAIDI	Thời gian gián đoạn cấp điện bình quân khách hàng	Phút/Khách hàng	3.876
2	SAIFI	Tần suất gián đoạn cấp điện bình quân khách hàng	Lần/Khách hàng	21
3	MAIFI	Tần suất gián đoạn cấp điện ngắn bình quân	Lần/Khách hàng	6
4	CAIDI	Thời gian gián đoạn cấp điện bình quân 1 sự cố	Phút/Lần	184,57



- Các chỉ tiêu về độ tin cậy lưới điện phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cấp điện 22kV của Công ty Điện lực Đồng Nai. Trong năm 2025, lưới điện trong phạm vi quản lý của Công ty CP Điện lực Becamex Bình Phước không xảy ra sự cố, không xuất hiện trường hợp mất ổn định. Bên cạnh đó, số lần và thời gian cắt điện phục vụ công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn lưới điện của Công ty Điện lực Đồng Nai trong năm 2025 khá lớn, ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện.

3.1.2. Các tháng năm 2026:

STT	Chỉ số	Tên chỉ số độ tin cậy	Đơn vị tính	Thực hiện						
				01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026
1	SAIDI	Thời gian gián đoạn cấp điện bình quân khách hàng	Phút/KH	455,00	0,00	0,00	0,00	896,00	100,39	0,00
2	SAIFI	Tần suất gián đoạn cấp điện bình quân khách hàng	Lần/KH	0,72	0,00	0,00	0,00	2,00	1,44	1,44
3	MAIFI	Tần suất gián đoạn cấp điện ngắn bình quân	Lần/KH	0,00	0,17	0,39	0,06	0,44	0,06	0,06
4	CAIDI	Thời gian gián đoạn cấp điện bình quân 1 sự cố	Phút/Lần	630,00	0,00	0,00	0,00	448,00	69,50	0,00

3932
3 TY
HÂN
LỤC
AMEX
PHUỐ
H - TP.

3.2. Tổn thất điện năng năm 2025:

3.2.1. Năm 2025:

STT	Cấp điện áp / Danh mục	Điện năng nhận (kWh)	Điện năng thương phẩm (kWh)	Tổn thất điện năng (kWh)	Tỷ lệ tổn thất (%)
1	Lưới điện 22kV	51.199.191	50.934.118	265.073	0,518%



3.2.2. Các tháng năm 2026:

STT	Cấp điện áp / Danh mục	Tỷ lệ tổn thất (%)						
		01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026
1	Lưới điện 22kV	0,45%	0,40%	0,51%	0,47%	0,55%	0,49%	0,51%

3.3. Chất lượng dịch vụ khách hàng:

3.3.1. Năm 2025:

- Trong năm 2025 không có hồ sơ khách hàng mua điện bị xử lý trễ hạn.

3.3.2. Các tháng năm 2026:

- Không có hồ sơ khách hàng mua điện bị xử lý trễ hạn.

4. Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 01C/BC-BBP JSC “Tổng kết công tác Quản lý Kỹ thuật – Quản lý Vận hành – Tổn thất Điện năng năm 2025 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026” ngày 06/01/2026.
- Báo cáo số 05/2026/BC-BBP JSC “Giải trình các nội dung tồn tại theo biên bản kiểm tra ngày 11/08/2026 của Sở Công thương Thành phố Đồng Nai” ngày 14/08/2026.

Kính trình lãnh đạo xem xét và phê duyệt./.

Lập bảng

P. SẢN XUẤT KINH DOANH

Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Vũ Anh Khoa

DUYỆT TỔNG GIÁM ĐỐC



Dặng Văn Dũng



ĐLNB2608240026